



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура
Волновахского района

ул. Героя России Владимира Жоги, д. 2,
г. Волноваха,

Донецкая Народная Республика, 285700

18.09.2024 № 90-15374-24

И.о. директора
ГБОУ «Ближненская школа
Волновахского муниципального
округа»
Донецкой Народной Республики

Серой Т.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
Федерального законодательства
Российской Федерации

Прокуратурой Волновахского района Донецкой Народной Республики с привлечением специалиста Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городе Докучаевск и Великоновоселковском, Волновахском, Кураховском районах, и специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волновахского муниципального округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и иного законодательства при организации образовательного процесса в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Ближненская школа Волновахского муниципального округа» Донецкой Народной Республики (далее – ГБОУ «Ближненская школа Волновахского м.о.» ДНР).

В соответствии с требованиями статьи 11, 15, 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации человек является высшей ценностью. Его жизнь находится под охраной государства.

Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О

пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Так, в ходе проведения проверки в ГБОУ «Ближненская школа Волновахского м.о.» ДНР установлено: отсутствует бактерицидное оборудование на участках приготовления холодных блюд и порционирования блюд, п. 2.14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28. Потолки помещений имеют дефекты и повреждения (мясо-рыбный цех, кладовая для хранения бакалейной группы товаров и овощей), стены помещений (кладовая для хранения бакалейной группы товаров и овощей), полы имеют дефекты и повреждения (горячий цех), ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2., п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г. Не обеспечены горячей проточной водой умывальники в обеденном зале, ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г. Нарушаются правила мытья всей посуды: моечная кухонной посуды недооборудована двухсекционной моечной ванной, оснащенной душевой насадкой с гибким шлангом, мытье кухонной и столовой посуды не разграничено, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32; таблица 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28 января 2021г.; Раздел III МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»; п.п. 5.4; 5.6 "МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным

санитарным врачом РФ 02.03.2021г). Документы, подтверждающие проведение обработки помещений пищеблока от грызунов и насекомых отсутствуют (договор, акты выполненных работ), ст.ст. 11, 28, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9.5.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., п. 126 раздел III. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с изменениями и дополнениями), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 4 от 28 января 2021 г.

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности.

1) Защита здания от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений" (п. 2 статья 1 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее - Федеральный Закон № 123-ФЗ), п. 1.1 таблица 1 РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений).

2) Не предъявлен комплект документации на проведение огнезащитных работ деревянных конструкций чердачного покрытия (техническая документация на средства огнезащиты (технические условия, технологический регламент, паспорт), сертификаты соответствия средств огнезащиты требованиям пожарной безопасности, документы о качестве, акты проведения огнезащитной обработки (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ, п. 15 части 1 статьи 12 Федерального Закона Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности»; п. 3 и приложение (п. 9) к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128; п. 4.8, подраздел 6.1 ГОСТ Р 59637-2021; п. 6.17, приложение В СП 7.13130.2013; п. 6 ст. 52 Федерального Закона № 123-ФЗ).

3) В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ, п. 7.16 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее - СП 4.13130.2013).

4) План эвакуации выполнен не согласно ГОСТ Р 12.2.143 - 2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ, п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143 - 2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.).

5) На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и

эвакуационное освещение (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее - СП 1.13130.2020)).

6) Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ, ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ, таблица 2 п. 14 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173), приложение А, таблица А.1, п. 14, СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее - СП 484.1311500.2020)).

7) Объект не имеет источник наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (п. 1 ст. 62 № 123-ФЗ).

8) Выход на кровлю с лестничной клетки выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013).

9) Здание не оборудовано фотолюминесцентными эвакуационными системами (ФЭС) (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ, п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия).

10) В электрощитовой, подсобных помещениях отсутствует противопожарная дверь 2-го типа (EI 30) (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ, п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (Приказ Минстроя России от 17 августа 2016 г. № 572/пр) (далее - СП 251.1325800.2016)).

11) Лестничные клетки объекта не отделены от примыкающих коридоров и помещений перегородками с противопожарными дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ, п. 4.4.11 СП 1.13130.2020).

12) Огнетушители не располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (п. 409 ППР в РФ).

13) Огнетушители, введенные в эксплуатацию, не подвергаются техническому обслуживанию, которое включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная), осмотры, испытания и перезарядку огнетушителей (п. 2 статья 1 Федеральный Закон № 123-ФЗ п. 5.1.1, п. 5.1.10 "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации").

Причиной допущенных нарушений закона послужило неисполнение требований законодательства директором ГБОУ «Ближненская школа Волновахского м.о.» ДНР. Отсутствие контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства явилось условием, способствовавшим

нарушению требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями статей 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть в течении месяца настоящее представление с участием работника прокуратуры Волновахского района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.

2. В установленном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора Волновахского района с целью обеспечения участия в рассмотрении акта прокурорского реагирования в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

4. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятых мерах в установленный законом срок письменно сообщить прокурору Волновахского района с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений законодательства.

Предупреждаю, что не исполнение законных требований прокурора влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Прокурор
Волновахского района
младший советник юстиции



А.С. Писанец